



- LEGENDA:**
- /A/ Hlavná trasa káblov osvetlenia uložených v žľabe FeZn/PVC pod stropom
 - /A/ Svetidlo žiarivkové na strope 2xTL5-49W, IP65
 - /A/ LED svetidlo - THOME Lighting, KT- SLO016 SLED 3400lm 36W na strope resp. na káblvom žľabe
 - /B/ Svetidlo LED na strop/stenu - DownLight SQ 1020lm 12W 4K IP20
 - /C/ Svetidlo so skleneným krytom opál/matný biele, na strop/stenu, 1x E27/ 60W, IP23, LED E27/20W, s pohybovým spínačom
 - /D/ LED svetidlo na stenu/strop, IP20, 1x10W
 - /E/ Svetidlo LED na strop - DownLight SQ 1530lm 18W 4K IP20
 - YYPINAC JEDNOPÓLOVÝ č.1, S RÁMIKOM ALEBO VO VIACRÁMIKU (ZVISLOM), ZAPUSTENÝ, V KP67 POD OMIETKOU ALEBO V DUTOM PODKLADĚ, 10A/250V, IP20
 - YYPINAC SÉRIOVÝ č.5, S RÁMIKOM ALEBO VO VIACRÁMIKU (ZVISLOM), ZAPUSTENÝ, V KP67 POD OMIETKOU ALEBO V DUTOM PODKLADĚ, 10A/250V, IP20
 - YYPINAC STRIEDAVÝ č.6, S RÁMIKOM ALEBO VO VIACRÁMIKU (ZVISLOM), ZAPUSTENÝ, V KP67 POD OMIETKOU ALEBO V DUTOM PODKLADĚ, 10A/250V, IP20
 - YYPINAC KRÍŽOVÝ č.7, S RÁMIKOM ALEBO VO VIACRÁMIKU (ZVISLOM), ZAPUSTENÝ, V KP67 POD OMIETKOU ALEBO V DUTOM PODKLADĚ, 10A/250V, IP20
 - ..N1 SVETIDLO NÓDZOVÉ NA STENU S VL. ZDROJOM (1h) 1x11W, IP55
 - ..N2 SVETIDLO NÓDZOVÉ NA STROP S VL. ZDROJOM (1h) 1x11W, IP55
 - PS VYSOKOFREKVENČNÝ POHYBOVÝ SENZOR STEINEL, 360°, IP20
 - (MV) MOTOR VENTILÁTORA S DOBEHOM - DODÁVA VZT

LEGENDA MIESTNOSTI - 1.NP

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m ²]	Em [Lx]
1.01	ZÁDVERIE	13,70	100
1.02	HALA	25,34	150
1.03	CHODBA	107,38	100
1.04	UČEBŇA	56,87	300
1.05	UČEBŇA	58,08	300
1.06	UČEBŇA	58,08	300
1.07	ZBOROVŇA	19,85	300
1.08	KANC. RIADITEĽA	18,34	300
1.09	KABINET	19,85	300
1.10	SCHODISKO	38,52	300
1.11	SKLAD	3,90	100
1.12	WC ŽIACI - CHLAPCI	11,22	200
1.13	WC ŽIACI - DIEVČATÁ	11,22	200
1.14	WC UČITELIA	2,20	100
1.15	UPRATOVAČKA	1,88	100
1.16	JEDÁĽŇ	100,44	200
1.17	CHODBA	5,45	100
1.18	KANCELÁRIA (šatňa)	4,92	200
1.19	WC KUCHYŇA + UPRAT.	3,72	100
1.20	VÝDAJ STRAVY	18,78	300
1.21	KOTOLŇA	5,22	200
		585,36	

- ROZVODNÁ SÚSTAVA:**
3+N+PE, AC, 230V/400V, 50Hz, TN-S
- ZÁKLADNÁ OCHRANA - OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, ČL.411.2:**
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ - PRÍLOHA A.1
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTÝ - PRÍLOHA A.2
 - PREKÁŽKY A UMIESŤENIE MIMO DOSAHU - PRÍLOHA B
- OCHRANA PRI PORUČE - OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, ČL.411.3:**
- OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE - ČL.411.3.1
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE - ČL.411.3.2
 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA - ČL.411.3.3

Ing.Eugen MÚCSKA : r.č. 58 10 11/6873
 Číslo osvedčenia: 548 IBA 1998 EZ P A, B E1.1
 Autorizačné osvedčenie vydané SKSI dňa 03.05.2002
 pod registračným číslom : 3854*A*5-3 a 3854*A*2-3

±0,000 = +250 nad úrovňou exist. komunikácie (cca 134 m.n.m)
 VŠETKY ODCHYLKY ZISTENÉ PRED ZAČATÍM STAVBY A POČAS STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
 TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA č. 618/2003 Z.z. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM.
 AKÉKOLIEK NEOPRAVNE NAKLADANIE S PROJEKTOM BEZ SOHLASU AUTORA JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A JE NÁPADNUTEĽNÉ SÚDNOU CESTOU.

AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU	Ing. arch. A. Plančárová, Ing. P. Sivoň, PhD.	ÚČEL	UR/DSP	Č. VÝKRESU
ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČASŤI	Ing. Vladimír Blahút			
NAVRHOLVYPRACOVAL	Ing. Vladimír Blahút, Ing. P. Sivoň, PhD.	FORMÁT	8x44	01
MIESTO STAVBY	parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95 k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov	DÁTUM	02/2020	
INVESTOR	Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava	ZÁKAZKA	02/2020	01
STAVBA	DOKUMENTÁCIA V ZLÚČENOM ÚZEMNOM A STAVEBNOM KONANÍ ZŠ MEDZILABORECKÁ parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95, k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov SO 01 NOVO NAVRHOVANÝ PAVILÓN PRE ZŠ	ARCHIV. ČÍSLO	02/2020	
OBJEKT/PREV. SÚBOR		MIERKA	1:75	
OBSAH VÝKRESU	ČASŤ DOKUMENTÁCIE ELEKTROINŠTALÁCIE			
	PODORYS 1.NP			

1.NP