

NAPÁŤOVÉ SÚSTAVY: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM : PRIAMY DOTYK – ZÁKLAD. IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41, čl.A.1)  
- ZÁBRANY ALEBO KRYTY (STN 33 2000-4-41, čl.A.2)  
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (STN 33 2000-4-41, čl. 415.1)  
NEPRIAMY DOTYK – SAMOČIN. ODPOJENIE NAPÁJANIA (STN 33 2000-4-41, čl.411)

VONKAJŠIE VPLYVY : UVEDENÉ V PROTOKOLE O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

### POZNÁMKA

1. Rozvádzač je modulárny (36 modulových), plastový, nástenný, typ KAEDRA 13435.  
Prívod zhora, vývody hore.  
Krytie IP65/IP20.  
Rozmery (šxvxh) : 340x610x178mm

|          |                                                                                                       |                      |              |                      |              |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|
| ZMENA    |                                                                                                       | DÁTUM                |              | PREVIEDOL            |              |            |
|          | VYPRACOVAL                                                                                            | PROJEKTANT           | PROJ. SO, PS | KONTROLOVAL          |              |            |
| MENO     | ING. BABČÁK                                                                                           | ING. BABČÁK          |              | ING. BABČÁK          |              |            |
| REG. Č.  | 243IKO1998EZPA,BE1.1                                                                                  | 243IKO1998EZPA,BE1.1 |              | 243IKO1998EZPA,BE1.1 |              |            |
| PODPIS   |                                                                                                       |                      |              |                      |              |            |
| INVESTOR | Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova č.2, 041 80 Košice                                   |                      |              | OKRES                | Košice       |            |
| STAVBA   | Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice<br>– rekonštrukcia elektroinštalácie |                      |              | OBEČ                 | Košice       |            |
|          |                                                                                                       |                      |              | DÁTUM                | 06.2018      |            |
| SO – PS  | Elektroinštalácia                                                                                     |                      |              | STUPEŇ               | P            | POČET A4 3 |
|          |                                                                                                       |                      |              | MIERKA               | -            |            |
|          |                                                                                                       |                      |              | KÓTOVANÉ V           | -            |            |
| OBSAH    | ROZVÁDZAČ A-R0.3                                                                                      |                      |              | ARCH.ČÍSLO           | RT-0218.E0-6 |            |



RETAR  
Moldavská 8  
Košice