

NAPAŤOVÉ SÚSTAVY: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM : PRIAMY DOTYK – ZÁKLAD. IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41, čl.A.1)
 – ZÁBRANY ALEBO KRYTY (STN 33 2000-4-41, čl.A.2)

NEPRIAMY DOTYK – SAMOČIN. ODPOJENIE NAPÁJANIA (STN 33 2000-4-41, čl.411)

VONKAJŠIE VPLYVY : UVEDENÉ V PROTOKOLE O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

POZNÁMKA

- Rozvádzač je oceloplechový, skriňový, prístavený k stene.
 Prívod zhora, vývody hore.
 Krytie IP40/IP20.
 Rozmery (šxvxh) : 600x2100x400mm

ZMENA		DÁTUM		PREVIEDOL		
	VYPRACOVAL	PROJEKTANT	PROJ. SO, PS	KONTROLOVAL		RETAR spol. s r.o. Moldavská 8 Košice
MENO	ING. BABČÁK	ING. BABČÁK		ING. BABČÁK		
REG. Č.	243IK01998EZPA,BE1.1	243IK01998EZPA,BE1.1		243IK01998EZPA,BE1.1		
PODPIS						
INVESTOR	Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova č.2, 041 80 Košice			OKRES	Košice	
STAVBA	Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice – rekonštrukcia elektroinštalácie			OBEK	Košice	
				DÁTUM	06.2018	
SO – PS	Elektroinštalácia			STUPEŇ	P	POČET A4 4
				MIERKA	–	
				KÓTOVANÉ V	–	
OBSAH	ROZVÁDZAČ HR			ARCH.ČÍSLO	RT-0218.E0-2	