

Špecifikácia

Stavba: ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava

Objekt: SO01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ a telocvičňa

Časť: VZT

	NÁZOV	MJ	POCET	HMOTN kg
1	Rekuperačná jednotka, 6500 m3/h, doskový rekuperátor, priamy výparník, elektrický dohrev, regulácia CAV, vstavané čidlá, ecodesign ErP2018, podrobná špecifikácia viď príloha, napr. ATREA DUPLEX MULTI ECO-N 5500	KS	1	714,00
	Kondenzátor k rekuperačnej jednotke napr. FUJITSU AJY-126LELBH, VRF jednotky 40/45 kW, 3f/400V/50Hz, plus riadiaca jednotka UTY-VDGX, rozdeľovač UTP-LX180A, EEV jednotka UTP-VX90A (2 ks)	KS	1	213,00
2	Strešný ventilátor s VAV reguláciou vrátane potrebných snímačov tlaku a riadiacej jednotky napr. Systemair TFC225 P SILEO	KS	2	20,00
3	Strešný ventilátor s VAV reguláciou vrátane potrebných snímačov tlaku a riadiacej jednotky napr. Systemair TFC280 P SILEO	KS	1	20,00
4	Nástenný ventilátor dvojotáčkový s klapkou, časovým dobehom, 230 V, externý spínač, napr. Lindab CRMS-T	KS	2	1,60
5	Nástenný ventilátor dvojotáčkový s klapkou, časovým dobehom, 230 V, externý spínač, napr. Lindab CRMM-T	KS	2	1,90
6	Nástenný ventilátor dvojotáčkový s klapkou, časovým dobehom a humidistatom 230 V, externý spínač, automatická prevádzka napr. Lindab CRMM-TH	KS	1	1,92
1.Z	Protidažďová žalúzia so sitom a stenovým rámom 150x150, pozink	KS	4	0,53
130	Stenový prestup s protihlukovou úpravou napr. OLR 800	KS	6	1,20
131	Stenový prestup s protihlukovou úpravou napr. OLR 1000	KS	4	1,70
132	Potrubný lapač kondenzátu, priemer DN 160	KS	2	0,25
133	Potrubný lapač kondenzátu, priemer DN 180	KS	2	0,30
29	Pružná manžeta, hranaté potrubie, 500x500-100	KS	2	0,50
1.H	POLOOHYBNÉ POTRUBIE HLINÍK Např. SEMIFLEX 125	BM	12	5,00
1.K	REGULAČNÁ KLAPKA TPJ 18-12-82 500x500	KS	1	4,20
1.C	REGULAČNÁ CLONA DO POTRUBIA S MERANÍM TLAKU, MANUÁLNA Např. Systemair SPI315	ks	1	3,70
1.V	POHĽADOVÁ VÝUSTKA S INT. PLENUM BOXOM Např. Lindab PCS315	ks	7	11,50
2.K	REGULAČNÁ KLAPKA TPJ 18-12-82 500x500	KS	1	4,20

Špecifikácia

	NÁZOV	MJ	POCET	HMOTN kg
2.C	REGULAČNÁ CLONA DO POTRUBIA S MERANÍM TLAKU, MANUÁLNA Např. Systemair SPI250	ks	1	3,00
2.V	DÝZOVÁ VÝUSTKA S NAVÁDZACÍMI LAMELAMI Např. Lindab GTI250	ks	6	3,20
3.V	POHLADOVÁ VÝUSTKA S INT. PLENUM BOXOM A PREMENLIVÝM OBRAZOM PRÚDENIA, S TERMOMECHANICKÝM AKTUÁTOROM (Nutné špecifikovať pri objednávke. Např. Lindab RCWB-3-1-400	ks	3	15,20
4.V	DVOJPOLOHOVÝ VAV VENTIL PRE ODSÁVANIE, ČASOVÝ DOBEH, 230 V Např. Systemair AE30-60	ks	6	0,50
5.V	DVOJPOLOHOVÝ VAV VENTIL PRE ODSÁVANIE, ČASOVÝ DOBEH, 230 V Např. Systemair AE15-30	ks	9	0,50
6.V	DVOJPOLOHOVÝ VAV VENTIL PRE ODSÁVANIE, ČASOVÝ DOBEH, 230 V Např. Systemair AE45-120	ks	13	0,50
	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1 MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH DO OBVODU 1050 100% TVAROVIEK	BM	0	1,40
	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1 MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH DO OBVODU 1500 100% TVAROVIEK	BM	1	8,00
	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1 MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH DO OBVODU 1890 40% TVAROVIEK	BM	7	81,60
	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1 MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH DO OBVODU 2630 30% TVAROVIEK	BM	25	421,60
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 100 10% TVAROVIEK	BM	17,2	34,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 140 30% TVAROVIEK	BM	21	63,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO			

Špecifikácia

	NÁZOV	MJ	POCET	HMOTN kg
	DO PRIEMERU 200 20% TVAROVIEK	BM	39	195,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 280 10% TVAROVIEK	BM	32	224,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 400 10% TVAROVIEK	BM	30	296,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO DO PRIEMERU 560 20% TVAROVIEK	BM	6	93,00
	MONTÁŽNY MATERIÁL	KG	650	650,00
	SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	KG	300	300,00
	IZOLÁCIA 20 mm, napr Mirelon	M2	115	50,00
	MONTÁŽNE VYBAVENIE (plošiny, lešenia)		1	
	ZAREGULOVANIE, VYSKÚŠANIE		1	
	INŽINIERSKA ČINNOSŤ - REALIZAČNÁ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA		1	
	ROZPOČTOVÁ REZERVA NA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU A MaR		1	