



**LEGENDA:**

- HLAVNÁ TRASA KÁBLOV OSVETLENIA ULOŽENÝCH V ŽLÁBE FeZn/PVC POD STROPOM
- /A LED SVETIDLO – THOME Lighting, KT– SQL0016 S QLed 3400lm 36W NA STROPE RESP. NA KÁBLOVOM ŽLÁBE
- /B SVETIDLO LED NA STROP/STENU – DownLight SQ 1020lm 12W 4K IP20
- /C SVETIDLO SO SKLENNÝM KRYTOM OPÁL/MATNÝ BIELE, NA STROP/STENU, 1xE27/ 60W, IP23, LED E27/20W, S POHYBOVÝM SPINAČOM
- /D LED SVETIDLO NA STENU, IP20, 1x10W
- /E SVETIDLO LED NA STROP/STENU – DownLight SQ 1530lm 18W 4K IP20
- VYPINAČ JEDNOPÓLOVÝ č.1, S RÁMIKOM ALEBO VO VIACRÁMIKU (ZVISLOM), ZAPUSTENÝ, V KP67 POD OMIETKOU ALEBO V DUTOM PODKLADĚ, 10A/250V, IP20
- VYPINAČ SÉRIOVÝ č.5, S RÁMIKOM ALEBO VO VIACRÁMIKU (ZVISLOM), ZAPUSTENÝ, V KP67 POD OMIETKOU ALEBO V DUTOM PODKLADĚ, 10A/250V, IP20
- VYPINAČ STRIEDAVÝ č.6, S RÁMIKOM ALEBO VO VIACRÁMIKU (ZVISLOM), ZAPUSTENÝ, V KP67 POD OMIETKOU ALEBO V DUTOM PODKLADĚ, 10A/250V, IP20
- VYPINAČ KRÍŽOVÝ č.7, S RÁMIKOM ALEBO VO VIACRÁMIKU (ZVISLOM), ZAPUSTENÝ, V KP67 POD OMIETKOU ALEBO V DUTOM PODKLADĚ, 10A/250V, IP20
- /N1 SVETIDLO NÚDZOVÉ NA STENU S VL. ZDROJOM (1h) 1x11W, IP55
- /N2 SVETIDLO NÚDZOVÉ NA STROP S VL. ZDROJOM (1h) 1x11W, IP55
- PS VYSOKOFREKVENČNÝ POHYBOVÝ SENZOR STEINEL, 360', IP20

**LEGENDA MIESTNOSTI - 2.NP**

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	SKLADBA	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		Em [Lx]
					STENY	STROP	
2.01	SCHODISKO	33,04	-	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	150
2.02	CHODBA	137,92	P.03-A	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	100
2.03	UPRATOVAČKA	3,90	P.04-C	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	100
2.04	WC ŽIACI - CHLAPCI	11,22	P.04-C	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Žb PANEL BEZ ÚPRAVY / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	200
2.05	WC ŽIACI - DIEVČATÁ	11,22	P.04-C	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Žb PANEL BEZ ÚPRAVY / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	200
2.06	WC UČITELIA	1,85	P.04-C	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	200
2.07	WC UČITELIA	2,10	P.04-C	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	200
2.08	KABINET	18,15	P.03-B	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	300
2.09	KABINET	20,55	P.03-B	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	300
2.10	ÚČEĽNA	58,08	P.03-B	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Žb PANEL BEZ ÚPRAVY / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	300
2.11	ÚČEĽNA	56,43	P.03-B	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Žb PANEL BEZ ÚPRAVY / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	300
2.12	ÚČEĽNA	56,43	P.03-B	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	300
2.13	ÚČEĽNA	58,08	P.03-B	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Keramicky náter 150x150 mm do <math>v</math>2000 mm, farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	300
2.14	ÚČEĽNA	58,08	P.03-B	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Mursin Repol 54 Ani Grati / náter - farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	300
2.15	ÚČEĽNA	57,18	P.03-B	EPOXIDOVÁ STIERKA Mursin EPS	Keramicky náter 150x150 mm do <math>v</math>2000 mm, farba biela	STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	300
2.16	ÚNIKOVÉ SCHODISKO	-	-	POZINKOVANÝ RÓŠT	-	-	-
2.17	ÚNIKOVÉ SCHODISKO	-	-	POZINKOVANÝ RÓŠT	-	-	-
		584,23					

ROZVODNÁ SÚSTAVA:  
3+N+PE, AC, 230V/400V, 50Hz, TN-S

- ZÁKLADNÁ OCHRANA – OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007, ČL.411.2:
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ – PRÍLOHA A.1
  - ZÁBRANY ALEBO KRYTÝ – PRÍLOHA A.2
  - PREKÁŽKY A UMIESŤENIE MIMO DOSAHU – PRÍLOHA B
- OCHRANA PRI PORUČE – OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007, ČL.411.3:
- OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE – ČL.411.3.1
  - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE – ČL.411.3.2
  - DOPLŇKOVÁ OCHRANA – ČL.411.3.3

**LEGENDA:**

- PREFABRIKOVANÝ OBVODOVÝ PANEL
- PREFABRIKOVANÝ ŽB SKELET
- SÁDROKARTONOVÁ PRIEČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM (HABITO + SÁDROKARTÓN) hr. 150 mm VÝPLŇ - MINERÁLNA VLNA
- SÁDROKARTONOVÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM (SÁDROKARTÓN) hr. 150 mm VÝPLŇ - MINERÁLNA VLNA
- PREFABRIKOVANÁ STUŽUJÚCA ŽB STENA hr. 150 mm

±0,000 ± +250 nad úrovňou exist. komunikácie (cca 134 m.n.m)  
VŠETKY ODCHYLKY ZISTENÉ PRED ZAČATÍM STAVBY A POČAS STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM. TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA č. 618/2003 Z.z. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM. AKÉKOL'VEK NEOPRAVNENÉ NAKLADANIE S PROJEKTOM BEZ SÚHLASU AUTORA JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A JE NAPADNUTELNÉ SÚDNOU CESTOU.

AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU	Ing. arch. A. Plančárová, Ing. P. Sivoň, PhD.	ÚČEL	UR/DSP	Č. VÝKRESU
ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČASTI	Ing. Vladimír Blahút			
NAVRHOL/VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Blahút, Ing. P. Sivoň, PhD.	FORMÁT	8xA4	02
MIESTO STAVBY	parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95	DÁTUM	02/2020	
INVESTOR	k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava	ZÁKAZKA	02/2020	
STAVBA	DOKUMENTÁCIA V ZLÚČENOM ÚZEMNOM A STAVEBNOM KONANÍ ZS MEDZILABORECKÁ	ARCHIV. ČÍSLO	02/2020	
OBJEKT/PREV.SÚBOR	parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95, k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov SO 01 NOVO NAVRHOVANÝ PAVILÓN PRE ZS	MIERKA	1:75	
OBSAH VÝKRESU	PODORYS 2.NP	ČASŤ DOKUMENTÁCIE	ELEKTROINŠTALÁCIE	