

Tabuľka vonkajších vplyvov z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom (A - Podmienky prostredia; B - Využitie; C - Druh stavby;) v zmysle STN 33 2000-5-51

PRIESTOR	Všetky klasické vnútorné miestnosti objektu (Okrem vyhradených)	Vyhradené miestnosti objektu (Sprchy, vaňa)	Všetky klasické vnútorné miestnosti garáže	Všetky klasické vonkajšie priestory lokality (Okrem vyhradených)
KÓD	KÓD	KÓD	KÓD	KÓD
Vonkajší vplyv	Vonkajší vplyv	Vonkajší vplyv	Vonkajší vplyv	Vonkajší vplyv
AA	AA5	AA5	AA5	AA7
Teplota okolia	od + 5 °C - do + 40 °C	od + 5 °C - do + 40 °C	od + 5 °C - do + 40 °C	od - 25 °C - do + 55 °C
AB	AB5	AB5	AB5	AB7
Atmosférická vlhkosť	5 - 85 % a 1,0 - 25 g/m ³	5 - 85 % a 1,0 - 25 g/m ³	5 - 85 % a 1,0 - 25 g/m ³	10 - 100 % a 1,0 - 25 g/m ³
AC	AC1	AC1	AC1	AC1
Nadmorská výška	< = 2000 m	< = 2000 m	< = 2000 m	< = 2000 m
AD	AD1	AD4	AD1	AD2
Výskyt vody	Zanedbateľný	Striekanie	Zanedbateľný	Voľne padajúce kvapky
AE	AE1	AE1	AE1	AE1
Výskyt cudzích pevn. telies	Zanedbateľný	Zanedbateľný	Zanedbateľný	Zanedbateľný
AF	AF1	AF1	AF1	AF1
Výsk. koroz. alebo znečisť. lát.	Zanedbateľný	Zanedbateľný	Zanedbateľný	Zanedbateľný
AG	AG1	AG1	AG1	AG1
Mech.namáchanie.nárazy	Náraz mierny	Náraz mierny	Náraz mierny	Náraz mierny
AH	AH1	AH1	AH1	AH1
Mech.namách.-vibrácie	Vibrácie mierne	Slabé	Vibrácie mierne	Slabé
AK	AK1	AK1	AK1	AK1
Výsk.rastlín alebo plesní	Bez nebezpečenstva	Bez nebezpečenstva	Bez nebezpečenstva	Bez nebezpečenstva
AL	AL1	AL1	AL1	AL1
Výskyt živočíchov	bez nebezpečenstva	bez nebezpečenstva	bez nebezpečenstva	bez nebezpečenstva
AM	AM1	AM1	AM1	AM1
El.mag.,el.stat.,ionizácia	Zanedbateľné	Zanedbateľné	Zanedbateľné	Zanedbateľné
AN	AN1	AN1	AN1	AN1
Slnčné žiarenie	Slabé (normálne)	Slabé (normálne)	Slabé (normálne)	Slabé (normálne)
AP	AP1	AP1	AP1	AP1
Seizmické účinky	Zanedbateľné (normálne)	Zanedbateľné (normálne)	Zanedbateľné (normálne)	Zanedbateľné (normálne)
AQ	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1
Búrková činnosť	Zanedb. < = 25 dní/rok	Zanedb. < = 25 dní/rok	Zanedb. < = 25 dní/rok	Zanedb. < = 25 dní/rok
AR	AR1	AR1	AR1	AR2
Pohyb vzduchu	Slabý (rýchlosť < = 1 m/s)	Slabý (rýchlosť < = 1 m/s)	Slabý (rýchlosť < = 1 m/s)	Stredný (rýchlosť 1 až 5 m/s)
AS	AS1	AS1	AS1	AS1
Vietor	Slabý (rýchlosť < = 20 m/s)	Slabý (rýchlosť < = 20 m/s)	Slabý (rýchlosť < = 20 m/s)	Slabý (rýchlosť < = 20 m/s)
BA	BA1	BA1	BA1	BA1
Spôsobilosť osôb	Bežná (laici)	Bežná (laici)	Bežná (laici)	Bežná (laici)
BC	BC2	BC2	BC2	BC2
Dotyk osôb so zemou	Zriedkavý	Zriedkavý	Zriedkavý	Zriedkavý
BD	BD1	BD1	BD1	BD1
Podm.úniku v nebezpeč.	malá hustota osôb - ľahký únik	malá hustota osôb - ľahký únik	malá hustota osôb - ľahký únik	malá hustota osôb - ľahký únik
BE	BE1	BE1	BE1	BE1
Povaha sprac.a sklad.látok	Bez význam.nebezpečenstva	Bez význam.nebezpečenstva	Bez význam.nebezpečenstva	Bez význam.nebezpečenstva
CA	CA2	CA2	CA1	CA2
Stavebné materiály	Horľavé	Horľavé	Nehorľavé	Horľavé
CB	CB2	CB2	CB1	CB2
Konštrukcia budovy	Šírenie ohňa	Šírenie ohňa	Zanedb.nebezpečenstvo	Šírenie ohňa
Dominujúce vplyvy miestnosti	AA5	AA5	AA5	AA7
Teplota okolia	AB5	AB5	AB5	AB7
Atmosférická vlhkosť	AD1	AD4	AD1	AD2
Výskyt vody	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1
Búrková činnosť	BA1	BA1	BA1	BA1
Spôsobilosť osôb	BD1	BD1	BD1	BD1
Podmienky úniku	CA2	CA2	CA1	CA2
Konštrukčné materiály				

Vypracoval: Štefan Vitál
projektant elektro