

**RACK 2 – PF
19" SKRIŇA 42U
ČELNÝ POHLED
M 1:10**

[illegible][illegible]

POZNÁMKA :

ROZVOD ŠTRUKTÚROVANEJ KÁBELÁŽE MEDZI DÁTOVYM ROZVÁDZAČOM A ZÁSUVKAMI 2xRj45/s, Cat.6A, BUDE REALIZOVANÝ KÁBLAMI U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A/LSOH, VEDENÝMI V LIŠTÁCH, ŽLABOCH, RESP. RÚRKACH POD OMIETKOU

KÁBLE PRE ROZVOD ŠTRUKTÚROVANEJ KÁBELÁŽE PONECHAŤ V REZERVE:

- V DÁTOVOM ROZVÁDZAČI – V DĹŽKE 2m
- V PRÍSTROJOVÝCH KRABICIÁCH – ZÁSUVKY – V DĹŽKE 20cm
- V MIESTE VÝVODU – V DĹŽKE 2m, AK NIE JE PREDPISANÉ INAK

DÁTOVÉ ZÁSUVKY INTEGROVAŤ DO SPOLOČNÝCH RÁMČEKOV SO SILNOPRÚDOVÝMI ZÁSUVKAMI.

ROZVODNÝ SYSTÉM	1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S (NAPÁJANIE)
OOCHRANÉ OPATRENIA	PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
	SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V SIETI TN-S
ROZVODNÝ SYSTÉM	2 DC 2-24V, SELV
OOCHRANÉ OPATRENIA	PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
SMALÉ NAPATIE SELV A PELV PODLA STN 33 2000-4-41, 2007, KAP. 414	
požadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)	
a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 414.2	

ZMENA			DÁTUM		PREVIEDOL		
	VYPRACOVAL	PROJEKTANT	PROJ. SO, PS	KONTROLNOVAL		 RETAR Moldovská 8 Košice spol. s r.o.	
MENO	ING. DROTÁR	ING. DROTÁROVA		ING. BABČÁK			
REG. Č.				243IKO1998EZPA.BE1.1			
PODPIS							
INVESTOR Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova č.2, 041 80 Košice			OKRES Košice				
STABBA Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mlensesova 23, Košice – rekonštrukcia elektroinštalácie			OBEC Košice				
			DÁTUM 05.2018				
			STUPEŇ P	POČET A4 2			
SO – PS Štruktúrovaná kabeľáž			MIERKA 1:10				
			KÓTOVANÉ V mm				