



LEGENDA POŽIARNEJ OCHRANY

- N 1.01 OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU**
- HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ (náplň min. 6 Kg)
 - HADIČOVÝ NAVIJAK D25 (dĺžka hadice 30 m)
 - HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
 - SMER ÚNIKU
 - NÚDZOVÉ OSVETLENIE S OZNAČENÍM SMERU ÚNIKU
 - POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
 - POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY
 - POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STREŠNÉHO PLÁŠŤA
 - POŽIARNY REBRÍK SO SUCHOVODOM DN75

LEGENDA MIESTNOSTI - 1.NP

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SKLADBA	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA
					STENY	STROP	
0.11	ZÁVETRIE	13,48		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	-
0.01	ZÁDVERIE	3,69		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		PODHLAD V=3,0m	-
0.02	VSTUPNÁ HALA	11,68		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		PODHLAD V=3,0m	-
0.02S	SCHODISKO	9,69		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	-
0.03	KABINET	9,11		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		SDK PODHLAD V=3,0m	-
0.04	KÚPEĽNÁ	2,19		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		SDK PODHLAD V=3,0m	-
0.05	WC IMOBILNÍ	3,03		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	-
0.06	ŠATŇA	13,98		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	-
0.07	HYGIENA	15,34		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		SDK PODHLAD V=3,0m	-
0.08	SKLAD, THZ	25,34		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	-
0.09	SKLAD	18,33		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		STROPNÝ ŽB PANEL BEZ ÚPRAVY	-
0.10	TELOCVIČŇA	548,28		EPOXIDOVÁ STIERKA Murexín EP3		SDK PODHLAD	-
ZASTAVANÁ PLOCHA		716,5					
UZITKOVÁ PLOCHA		657,03					

Autor má vyhradené právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred zásahom do diela, na autorskú korektúru diela (dozor autora nad zhotovením) a iné práva podľa autorského zákona. Zodpovedná osoba narábať s obsahom tohto dokumentu je povinná naštudovať si jeho obsah a v prípade nejasností musí tieto zistenia neodkladne oznámiť autorovi a v ďalšom postupe sa riadiť jeho pokynmi. V prípade, že tak neurobí, berie plnú zodpovednosť za škody spôsobené neporozumením alebo zlým výkladom obsahu tohto dokumentu. Informácie v tomto dokumente slúžia k objasneniu ideí, konceptu, technického riešenia alebo iného opisu projektovaného diela. Rozmery na tomto výkrese nemožno odmeriavať. Tento dokument je majetkom projektanta, nesmie byť použitý pre výstavbu, reprodukovany, upravený alebo napodobňovaný bez súhlasu autora.



STAVBA	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	EKO Energy Projekt, s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 02 Bratislava tel. +421 948 514 497 mail: projekcia@ekoenergie.com	
MIESTO STAVBY	ZŠ MEDZILABORECKÁ parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95, k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov		
INVESTOR / OBJEDNÁV.	Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava	SUBDODÁVATEĽ - GENERAL CONTRACTOR'S SUPPLIER: PYROLINE, spol. s r.o. Miletičova 48, 821 08 Bratislava Vajnorská 136, budova IES E-mail: cokyna.j@pyroline.sk, mobil: 0905272998	
DRUH STAVBY	NOVOSTAVBA OBJEKTOV ZŠ, TELOCVIČNE, ROZŠÍRENIE JEDÁLNE A PRÍSLUŠENSTVA		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 Novonavrhovaný pavilón ZŠ SO 02 Navrhovaná telocvičňa SO 03 Rozšírenie jedálne, sanácia kuchyne SO 04 Navrhované spevnené plochy SO 05 Prípojka elektrickej energie SO 06 Prípojka vodovodu SO 07 Splašková kanalizácia SO 08 Dažďová kanalizácia SO 09 Teplotodná prípojka SO 10 Navrhované sadové úpravy		
GENER. PROJEKTANT	Eko Energy Projekt s.r.o., Ing. Peter Sivoň, PhD.,	DÁTUM:	06 / 2020
PROJEKTANT ČASTI	Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. arch. Alexandra Plančarová	ZÁKAZKOVÉ Č.:	062020
ZOD.PROJEKTANT	Ing. Peter Sivoň, PhD., Ján Čokyna	MIERKA:	1:100
KRESLIL	Ing. Peter Sivoň, PhD., Ján Čokyna	FORMÁT:	3 x A4
NÁZOV VÝKRESU	1.NP	VÝKRES Č.:	PO 01
ČASŤ PD - PROFESIA	Požiaraná ochrana	STUPEŇ PD.	DRS
		REVÍZIA	