

- ○VLÁDÁČ DALI/TLAČIDLO SILOVÉ, IP20
- ○JEDNOPOLYVÝ VYPINAC 10A 250V, BIELY, IP20
- ○JEDNOPOLYVÝ VYPINAC NÁSTĚNNÝ 10A 250V, BIELY, IP44
- ○STRIDAVÝ PREPINÁČ 10A 250V BIELY, IP20
- - 1-ZASUVKA 2P+Z 10/16A 250V, IP20
- - 2-ZASUVKA 2P+Z 10/16A 250V BIELA, IP20
- - 1-ZASUVKA 2P+Z 10/16A 250V, IP44
- - ZASUVKOVÁ SKŘIŇ SO SAM. ISTEŇMÍ ZÁSUVKÁM
- ZLOŽENIE ZÁSUVKIE: 1x32A/400V, 1x16A/400V, 4x16A/230V, IP44.
- - POHYBOVÝ SPÍNÁČ 10A, 240V, IP20
- - SVETELNÝ SŤNÁČ DALI, IP20(44)
- CS - TLAČIDLO CENTRAL-STOP
- (M) - MOTORICKÝ VÝVOD

 - ROZVÁDZAČ
 BUS - HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA NÁSTENNÁ

◀ - ZAČIATOK/KONIEC KÁBL. ŽLABU, KÁBL. TRASY ▶

- - NÚDZOVÉ SVIETIDLO S PIKTOGRAMOMOM, 11W, 1.HOD., IP20(4)
- - SVIETIDLO PRIEM. NASTENNÉ 24W, IP44

ALUŽIČKOU DIELA JE POTREBNÉ SPRACOVAŤ DIELSKOU DOKUMENTACIÚ, V KTORÉJ BUDE RIEŠENÉ VŠETKY DETAILY A JE REALIZÁCIE SÚBORY PODLA ŽE TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTACIU JE POTREBNÉ DOPORUČIť VŠEJ ČASŤI ALUŽIČKY V TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTACIU JE POTREBNÉ PROJEKTOVŤ BEZODPOVEDNÝM OZNÁMENÍM. JEJNOSTNÉ ALŽ RÔZDELY ŽE VÝKLADU OŠAHU PROJEKTOVÚ DOKUMENTACIU JE POTREBNÉ OZNÁMIť PRED ZAČATÍM ZAKÁZANÍM TÚTO SÚTOČNOST ŽE SPRÁVNEHO TIEŽKA. ALUŽIČKA JE POTREBNÉ SÚODPOVEDNÝ JEJNOSTNÝ PRÍPOJE/ŽAHNENIA ŽE NEKOLIZUJE POUČKY. ALUŽIČKA JE POTREBNÉ ZAMERÍť PODZEMNÉ SIEŤE. ŽE JUS MÔŽE VÝHODNÝ PLATNÝ SÍŤ ZBERNÉ VEDENIA A ŽE MÔŽE BYŤ BEZ OSTRÝCH KOLIEŤ A CHÝBOV.

re typu použiť uvedený typ alebo obdobný v danom štandarde.
 prílohou overiť dodávku všetkých zariadení s projektom. V prípade rozdielu upraviť podľa skutočnosti

Č.	ÚČEL	PLOCHA
0.01	SCHODISKO	3,80
0.02	WC MUŽI	12,77
0.03	WC ŽENY	10,25
0.04	SCHODISKO	5,23
0.05	ŠATŇA MUŽI	14,66
0.06	ŠATŇA ŽENY	16,33
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP		62,04

POZNÁMKA :
- DOKUMENTÁCIA NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ, PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY
STAVEBNÝCH OTVOROV PRIAMO NA STAVBE.
- VŠETKY ODCHÝLKY OD PROJEKTU KONZULTOVAŤ S GP.
- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE GP.

VŠETKY ODCHYLKY ZISTENÉ PRED ZAČATÍM STAVBY A POČAS STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 618/2003 Z. Z. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM.
AKEKOLIEV NEOPRAVNENÉ NAKLADANIE S PROJEKTOM BEZ SÚHLASU AUTORA JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A JE NAPADNUTEĽNÉ SÚDNOU CESTOU.

AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU		Ing. Peter Sivoň		 psst s.r.o. Kupeckého 3, Bratislava 821 08 IČO: 5231 6912, DIČ: 2121 032948 Tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com																			
ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČÁSTI		Ing. V. Dufala																					
NAV/RHOL/VYPRACOVAL		Ing. V. Dufala																					
MIESTO STAVBY		parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100																					
INVESTOR		Mestská časť Bratislava - Ružinov		<table><tr><td>ÚČEL</td><td>DPR</td><td rowspan="4">Č. VÝKRESU</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>10 xA4</td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>01/2021</td></tr><tr><td>ZÁKAZKA</td><td>11 2020</td></tr><tr><td rowspan="2">OBSAH VÝKRESU</td><td colspan="2">ČASŤ DOKUMENTÁCIE</td><td>ARCHIV. ČÍSLO</td><td>11 2020</td></tr><tr><td>PODORYS 1.PP - SVETELNÉ ROZVODY</td><td>ELEKTROINŠTALÁCIA</td><td>MIERKA</td><td>1:100</td></tr></table>		ÚČEL	DPR	Č. VÝKRESU	FORMÁT	10 xA4	DÁTUM	01/2021	ZÁKAZKA	11 2020	OBSAH VÝKRESU	ČASŤ DOKUMENTÁCIE		ARCHIV. ČÍSLO	11 2020	PODORYS 1.PP - SVETELNÉ ROZVODY	ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA	1:100
ÚČEL	DPR	Č. VÝKRESU																					
FORMÁT	10 xA4																						
DÁTUM	01/2021																						
ZÁKAZKA	11 2020																						
OBSAH VÝKRESU	ČASŤ DOKUMENTÁCIE		ARCHIV. ČÍSLO	11 2020																			
	PODORYS 1.PP - SVETELNÉ ROZVODY	ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA	1:100																			
STAVBA		DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU ZŠ SNP Ostredková 14 parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100 k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ a telocvičňa																					
OBJEKT/PREV.SÚBOR																							