

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

so sídlom Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

IČO: 00 603 392, DIČ: 20 20 91 91 09

VYSVETLENIA Č. 1

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovení § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

REKONŠTRUKCIA BUDOVY KLUBU

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme nasledujúce vysvetlenia:

1. Otázka:

Podľa článku 7 bodu 17.1. SP verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť návrh Zmluvy vrátane jej príloh. Návrh Zmluvy obsahuje 10 príloh, z ktorých niektoré nie je v možnosti uchádzača v ponuke predložiť napr. Zmluva o spolupráci ?

Podľa článku 7 bodu 17.1. SP verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť návrh Zmluvy vrátane jej príloh. Návrh Zmluvy obsahuje 10 príloh, z ktorých niektoré nie je v možnosti uchádzača v ponuke predložiť napr. Zmluva o spolupráci ?,

Otázka č.1

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne určiť, ktoré prílohy návrh Zmluvy majú byť súčasťou ponuky.

Formulácia textu článku 17 v bodoch 17.2., 17.3. nie je zrozumiteľná a jednoznačná.

Otázka č.2

Žiadame o presnú špecifikáciu dokladov, ktoré žiada verejný obstarávateľ predložiť v zmysle bodov 17.2 a 17.3..

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ upravil bod 17.1 SP tak, že požaduje predložiť návrh zmluvy bez príloh.

V rámci bodu 17.2 SP požadujeme predložiť ocenený Výkaz výmer, ktorý sa stane rozpočtom projektu a bude prílohou č. 3 zmluvy.

Verejný obstarávateľ upravil bod 17.3 SP tak, aby bol pre uchádzača/záujemcu zrozumiteľnejší.

2. Otázka:

Otázka : Výkaz prác – 11 Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov – vlastný objekt, položka č. 33 Injektáž - podchytenie základov stav. objektu stĺpovou tryskovou injektážou – nakoľko predložená projektová dokumentácia podrobne nerieši detaily podchytenia existujúcich základov, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresovej dokumentácie, resp. o doplnenie výkazu prác o podrobnejší popis požadovaných prác umožňujúci objektívne stanovenie ceny predmetnej položky.

ODPOVEĎ:

Zosilnenie základov stavebného objektu je možné určiť až priamo na mieste stavby po zhotovení sond a odhalení základových konštrukcií. Nakoľko presný typ spôsobu doplnenia základov nebolo pred zhotovením sond možné určiť, projekt uvažuje predbežne s investičným nákladom vo výške 5 000,- €. Presný typ a postup prác sa operatívne navrhne na základe obhliadky a zhodnotenia stavu prizvaným statikom, ako sa uvádza v statikom posudku.

Vzhľadom na vyššie uvedené verejný obstarávateľ požaduje, aby ste túto položku ocenili ako konštantu 5000,- € s tým, že presná suma bude stanovená na základe skutočného stavu.

Otázka:

Vo výkaze výmer pol.č.35 /282901212R1 injektáž - podchytenie základov stavebného objektu stĺpovou tryskovou injektážou.

Prosíme investora o bližšie vysvetlenie k tejto položke. V PD architektúry ako aj statiky sme bližšie informácie nenašli.

Pol. je označená ako kpl. To znamená komplet, ale nevieme čoho?

ODPOVEĎ:

Zosilnenie základov stavebného objektu je možné určiť až priamo na mieste stavby po zhotovení sond a odhalení základových konštrukcií. Nakoľko presný typ spôsobu doplnenia základov nebolo pred zhotovením sond možné určiť, projekt uvažuje predbežne s investičným nákladom vo výške 5 000,- €. Presný typ a postup prác sa operatívne navrhne na základe obhliadky a zhodnotenia stavu prizvaným statikom, ako sa uvádza v statikom posudku.

Vzhľadom na vyššie uvedené verejný obstarávateľ požaduje, aby ste túto položku ocenili ako konštantu 5000,- € s tým, že presná suma bude stanovená na základe skutočného stavu.

V Devínskej Novej Vsi, dňa 28.09.2020.