












POHLAD ROZVÁDZAČA "RH.MS"

Usporiadanie náplne rozšádzajú










POHLAD ROZVÁDZAČA "RH.MS"

Přímamontovaných ochranných krytů



POHLAD ROZVADZACA "RH.MS"

So zavretyimi dverami




Atypický rozšáďzač rady Profi Line
v-š-hl: 2500 x 2700 x 350 mm "P

V-S-HI: 2500 x 2700 x 350 mm "P

- Vyrobený z oceľového plechu hr. 0,5 mm,
- Podlažnica očíhnaná fosforátovaním a práškovou farbou
- Farba RAL 7035 - sedá
- Oceľoplechová zadná stena RWN
- Ochranný kryt MW
- Oceľový montážny rám
- Hliníková montážna lišta
- Krycí rám s dvierami TRN...JP30/P20
- Okno z dlaďa 5 x Ø 100 mm
- Okno z horia 49 x Ø 21 + 25 x Ø 36 mm
- Vyhovuje STN EN 60439

Napätiové sústava: 3f.st. + PEN / N+PE; 400/230 V; 50 Hz; TN-C-S;
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 332000-4-4

ELEKTROINŠTALÁCIA

PROJEKCIJA ELEKTROINŠTALAČNIČNA PRACA Projektant : Štefan Vitál, Mlyne Lúďany, Pestrý rad 104/19, Inštor : Ministerstvo vnútra SR, Pribrňova 2, 812 72 Bratislava Nazov a miesto stavby : Prílekostňanýkietala a modifikácia obľúbenú kôštie - okolie - Hromozov 1 3, kôštie SO-01-1 - kôštie-oklie OU - zňenie energetikej náročnosti budovy, Elektro časť - Slnopruď B.Slnopruď		 Vitál Štefan VITÁL & COMPANY Mlyne Lúďany IČO : 1345759 E-020194/2008-EZ-PELO-AB	
Druh výkresu : Pohľad rozvádzača "RH-MS"		Formát : A4 Dátum : 07 / 2017 Súpuň projektu : K stav.povoleniu Mierka : Číslo výkresu : E - 006	