



- LEGENDA :

-

Objem nádrže = min 22 m³; (váha dielu s dnom = 6,8t; váha stropu = 2t)
Nádrže su dimenzované pre užitkové zataženie 700 kg/m²,
alebo prejazdne vozidlami s maximálnym zatažením 800kg lókalne pre prístup aut. požiarnej jednotky.

Nádrže se ukládajú do výkopu s upraveným dnom zrovnaným do roviny vrstvou piesku (betónu) hr. cca 10 cm.

	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY ZŠ SNP Ostredková 14 parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100 , k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov	 Kupeckého 3, Bratislava 821 08 IČO: 52316912, DIČ: 2121032848 tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com	
	Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava	tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com	
	Novo navrhovaný pavilón ZŠ s telocvičnou a jeho príslušenstva		
	SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ s telocvičnou SO 06 Spevnené plochy SO 02 Prípojka elektrickej energie SO 07 Sadové úpravy SO 03 Prípojka vodovodu SO 04 Splašková kanalizácia SO 05 Dažďová kanalizácia	Ing. Valéria Ponechalová autorizovaný stavebný inžinier 4051*TA*5-1 Pribinová 859 /13, 013 01 Teplička nad Váhom tel. +421 903 744 642 mail: valeria.ponechalova@gmail.com	
	psst s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava 821 08, Ing. Peter Sivoň, PhD.,		01 / 2021
	Ing. Peter Sivoň, PhD.,		01 2021
	Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová		1:25
	Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová, Ing. Jozef Zajac		2 x A4
	Vodomerná šachta	ZTI 03	
	Zdravotechnické inštalácie	DRS	