

- - OVLÁDAČ DALI/TLAČIDLO SILOVÉ, IP20
- - JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 10A 250V, BIELY, IP20
- - JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ 10A 250V, BIELY, IP40
- - STŘEDAVÝ PŘEPÍNAČ 10A 250V BIELY, IP20
- - 1-ZASUVKA 2P+Z 10/16A 250V, IP20
- - 2-ZASUVKA 2P+Z 10/16A 250V BIELA, IP20
- - 1-ZASUVKA 2P+Z 10/16A 250V, IP44
- - ZASUVKOVÁ SKŘÍŇ SO SAM. ISTEŠNÍM ZÁSUVKIE
ZLOŽENIE ZÁSUVKIE: 1x32A/400V, 1x16A/400V,
4x16A/230V, IP44
- - POHYBOVÝ SPÍNAČ 10A, 240V, IP20
- - SVETELNÝ SNÍNAČ DALI, IP20(44)
- - TLAČIDLO CENTRAL-STOP
- - MOTORICKÝ VÝVOD

 - ROZVÁDZAČ
_{HLIS} - HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA NÁSTENNÁ

◀ - ZAČIATOK/KONIEC KÁBL. ŽLABU, KÁBL. TRASY

 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO S PIKTOGRAMOMOM, 11W, 1.HOD., IP20(4)
 - SVIETIDLO PRIEM. NASTENNÉ 24W, IP44

[illegible]

beru typy použité uvedení typ alebo obdobný v danom štandarde.
realizáciou overil dodávku všetkých zariadení s projektom. V prípade rozdielu upravil podľa skutočnosti

Č.	ÚČEL	PLOCHA
0.01	SCHODISKO	3,80
0.02	WC MUŽI	12,77
0.03	WC ŽENY	10,25
0.04	SCHODISKO	5,23
0.05	ŠATNA MUŽI	14,66
0.06	ŠATNA ŽENY	16,33
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP		62,04

① Popisný štítok zvodu
⊙ Skúšobná svorka SZ
○ SS,SK Typizované svorky, zachytávacia typ
 — — — — — Pásik FeZn 30x4mm uložený v zem

- DOKUMENTÁCIA NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ, PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV PRIAMO NA STAVBE.

- VŠETKY ODCHYLKY OD PROJEKTU KONZULTOVAŤ S GP.

- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE GP.

VŠETKY ODCHYLKY ZISTENÉ PRED ZAČATÍM STAVBY A POČAS STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA č. 618/2003 Z.z. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM.
AKÉKOL'VEK NEOPRAVNEVNÉ NAKLADANIE S PROJEKTOM BEZ SÚHLASU AUTORA JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A JE NAPADNUTEĽNÉ SÚDNOU CESTOU.

AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU		Ing. Peter Sivoň		 Kupecského 3, Bratislava 821 08 IČO: 52316912, DIČ: 2121032848 Tel: +421 948 514 491 E-mail: peter.sivon@gmail.com	
ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČASTI		Ing. V. Dufala			
NAVRHOL/VYPRACOVAL		Ing. V. Dufala			
MIESTO STAVBY		parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100			
INVESTOR		Mestská časť Bratislava - Ružinov			
		Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava			
DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU ZŠ SNP Ostredková 14 parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100 k.ú. Ružinov, obec Bratislava-Ružinov SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ a telocvičňa				ÚČEL FORMÁT DÁTUM ZÁKAZKA	
OBJEKT/PREV.SÚBOR				DPR 10 xA4 01/2021 11 2020	
OBSAH VÝKRESU PODORYS 1.PP - ZAS. ROZVODY A UZEMNENIE				ČASŤ DOKUMENTÁCIE ARCHIV. ČÍSLO ELEKTROINŠTALÁCIA MIERKA 1:100	
				Č. VÝKRESU 01	