



Č. m.	Názov miestnosti	Prostredie STN33 2000-5-51 STN33 2000- -7-701	Osvetlenie STN12464-1 (LX)	Podlaha
2.01	Chodba	3.1.1.	100	Ker.dlaž.
2.02	Schodisko	3.1.1.	150	Dub.stup.
2.03	Kúpeľňa	Zóna 0,1,2	200	Ker.dlaž.
2.04	WC	Zóna 0,1,2	200	Ker.dlaž.
2.05	Izba	3.1.1.	100	Par-lam.
2.06	Izba	3.1.1.	100	Par-lam.
2.07	Izba	3.1.1.	100	Par-lam.
2.08	Chodba	3.1.1.	100	Ker.dlaž.
2.09	WC	Zóna 0,1,2	200	Ker.dlaž.
2.10	WC	Zóna 0,1,2	200	Ker.dlaž.
2.11	WC	Zóna 0,1,2	200	Ker.dlaž.
2.12	Upratovačka	Zóna 0,1,2	200	Ker.dlaž.
2.13	Umyváreň	Zóna 0,1,2	200	Ker.dlaž.
2.14	Oddychová miestnosť	3.1.1.	100	Par-lam.
2.15	Oddychová miestnosť	3.1.1.	100	Par-lam.
2.16	Výrovň. schodisko	3.1.1.	150	Dub.stup.

	Vypínač 250V/10A, IP 44, v krabici radenie 1		Sp - Vývod 400V 16A
	Vypínač 250V/10A, IP 44, v krabici radenie 5		Dis - Vývod 230V 10A
	Vypínač 250V/10A, IP 44, v krabici radenie 6		GS - Súmrakové čidlo
	Vypínač 250V/10A, IP 44, v krabici radenie 7		PC - Polybovové čidlo
	Ventilátor 230V/60W		IX A - Svetl. so zdrojom LED 1x10W, IP 44, Trl.
	Tlačítko 250V/10A, IP 20, v krab. rad 1/Oso		X B - Svetidlo so zdrojom LED 1x10W, IP 20,
	Vypínač 250V/10A, IP 20, v krabici radenie 1		C - Svetidlo LED 1x18W, IP 20
	Vypínač 250V/10A, IP 20, v krabici radenie 5		D - Svetidlo LED 2x18W, IP 20,
	Vypínač 250V/10A, IP 20, v krabici radenie 6		E - Svetidlo LED 2x18W, IP 44, Trll.
	Vypínač 250V/10A, IP 20, v krabici rad. 5b		EN - Svetidlo LED 2x18W, IP 44, Trll.+NO
	Vypínač 250V/10A, IP 20, v krabici radenie 7		F - Svetidlo LED 1x18W, IP 44
	Spínač ovládania žalózí IP 20, v krab.		G - Svetidlo LED 1x11W, IP 20.
	Zásuvka dvojité 250V/16A, IP 20, v krabici		H - Svetidlo LED 2x11W, IP 20.
	Zásuvka 250V/16A, IP 44, na povrch		J - Svetidlo LED 4x11W, IP 20.
	Vývod na konvektor		K - Svetidlo LED 4x11W, IP 44.
	Zásuvka 400V/32A, IP 44, na povrch		L - Svetidlo LED 1x9W, IP 20, Trl.
	Slaboprúdové rozvody		NO - Názdové osvetlenie AWEX 1x3W 1h IP 44
	Sporáková prípojka 400V/16A		NO - Názdové osvetlenie AWEX 1x3W 1h IP 44
	Vačkový spínač v krabici IP44		M - Svetidlo LED 1x5W, IP 20.
	Zásuvková skriňa 400V/32A 230V/16A		P - Svetidlo reflektor LED 1x50W, IP 44, Trll.
	Nabíjacia stanica istenie 400V/32A		Sv.okr.CXKE-R3Jx1,5 yp.CXKE-R30x1,5
	Stmievač s otočným ovl. a spínaním 60-400W.		Zsuvkový okruh, kábel CXKE-R 3Jx2,5
	Regulovateľný termostat		Motor. okr.CXKE-R 5JxJ, hl. nap. 400V
	Rozvádzač		Pospájanie
			Uzemň.bod(uved.rovn.potencial, tienenie)
			- Stoptlač.chrán. pred neoprávn.použit. IP44,
			- Dvojtláčičko IP 44,

Nedeliteľnou súčasťou PD. je technická správa. Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce v zmysle platných STN s dodržaním technologických a bezpečnostných postupov. Je povinný rešpektovať STN 730421 o rozmerových odchýlkach oproti P.D. Každú odchýlku od PD. je potrebné prerokovať s GP. Dodávateľ stavby musí prešľadovať celú dokumentáciu. V prípade zistenia nedostatkov na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom prešľadovať dotknuté aj súvisiace časti projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie nenahrádza realizačný projekt.

Ved.projekt	Ing. Marian Svrčok	Mierka	1:100	č.výkr. 1
Riesitel	Válka Oldřich	Dátum	06.2020	
Profesia	Elektroinštalácia	Formát	2A4	
Investor	Občianske združenie "VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina			
Názov akcie:	Zmena jestvujúcej stavby na nadstavbu podkrovia Resocializačné centrum, Žibritov 9, okr. Krupina Elektroinštalácia			
Názov výkresu	Pôdorys 2.N.P.			
Tento výkres je originál z jeho kopírovania je trestné podľa par.21, odseku 2, Zákona č.183/1997, Z.z. Autorské právo je výhradne postrán deklaráciou je podpisom výkresu autorom Projektant: Marián Svrčok, zoskupenie: 12 Samostatne v dokladoch bez jeho písomného súhlasu Právo je ďalších vlastníkmi projektov, nie je v ho realizovať ani použiť na iné účely ako je Do zoplatenie projekt možnosť projektov, ktorý výkonov, a samostatne by, samostatne by, samostatne by Výkresu skutočnosť stavby, samostatne by, samostatne by Výkresu a normy STN, ani inými technickými				