

PROTOKOL

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou
UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

V Košiciach dňa 22.02.2018

**Stavba : Administratívna budova v Botanickej záhrade,
Mánesova 23, Košice**

Investor : UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Zloženie komisie :

Predseda : Mgr. Hana Žezulová – vedúca Prevádzkového odd. UPJŠ

Členovia : Ing. Andrea Sidorová – zástupca investora

Ing. Ľubomír Kačur – elektrotechnik PF UPJŠ

Ing. Miroslav Drotár – projektant slaboprúdu

Ing. Mariana Kusková – projektant silnoprúdu

Ing. František Babčák – projektant silnoprúdu

Použité podklady pre vypracovanie protokolu

- Požiadavky investora
- výkresová dokumentácia, pôdorysy stavebnej časti
- STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia ,časť 1 –
Základné princípy , stanovenie základných charakteristík, definície
- STN 332000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba
elektrických zariadení z mája 2010
- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia

Popis objektu

Jedná sa o existujúci trojpodlažný murovaný objekt pozostávajúci z dvoch traktov – A, B+C.

V objekte sa nachádzajú kancelárske, technické a sociálne priestory pracovníkov Botanickej záhrady, kancelárske priestory pracovníkov UPJŠ Katedry botaniky a Katedry genetiky, ako aj laboratórne a učebné priestory slúžiace pre výskum a výučbu UPJŠ.

Objekt je napojený na existujúce vonkajšie rozvody.

Zdôvodnenie

V dotknutých priestoroch sú dosiahnuté podmienky určujúce druh prostredia v zmysle jednotlivých článkov STN 33 2000-5-51 a ďalších príslušných noriem STN.

V priestoroch pre umývanie a sprchovanie osôb sa stanovia zóny podľa STN 33 2000-7-701.

Prílohy

1. Chemický sklad – zoznam chemikálii (botanika)
2. Chemický sklad – zoznam chemikálii (genetika)

UPOZORNENIE :

V prípade akýchkoľvek zmien zariadení, ktoré budú mať vplyv na stanovené základné charakteristiky, je nutné prehodnotiť protokol o určení vonkajších vplyvov a zosúladiť ho so skutočnosťou.

Zapísal : Ing. František Babčák