

NAPÁŤOVÉ SÚSTAVY: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM : PRIAMY DOTYK – ZÁKLAD. IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41, čl.A.1)
- ZÁBRANY ALEBO KRYTY (STN 33 2000-4-41, čl.A.2)
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (STN 33 2000-4-41, čl. 415.1)
NEPRIAMY DOTYK – SAMOČIN. ODPOJENIE NAPÁJANIA (STN 33 2000-4-41, čl.411)

VONKAJŠIE VPLYVY : UVEDENÉ V PROTOKOLE O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

POZNÁMKA

1. Rozvádzač je modulárny (120 modulový), kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA PRA25524+dvere PRA16524.
Prívod zdola, vývody hore.
Krytie IP40/IP20.
Rozmery (šxvxh) : 610x960x95mm

ZMENA		DÁTUM		PREVIEDOL		
	VYPRACOVAL	PROJEKTANT	PROJ. SO, PS	KONTROLOVAL		
MENO	ING. BABČÁK	ING. BABČÁK		ING. BABČÁK		
REG. Č.	243IK01998EZPA,BE1.1	243IK01998EZPA,BE1.1		243IK01998EZPA,BE1.1		
PODPIS						
INVESTOR	Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova č.2, 041 80 Košice			OKRES	Košice	
STAVBA	Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice – rekonštrukcia elektroinštalácie			OBEK	Košice	
				DÁTUM	06.2018	
SO – PS	Elektroinštalácia			STUPEŇ	P	POČET A4 5
				MIERKA	–	
				KÓTOVANÉ V	–	
OBSAH	ROZVÁDZAČ A-R1.1			ARCH.ČÍSLO	RT-0218.E0-7	



RETAR
Moldavská 8
Košice

spol. s r.o.