


# ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

M: 1:25




ŠÍRKA DNA VÝKOPU PRI KLADENÍ POTRUBIA

- 1 ZHUTNENÝ ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU
- 2 OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR. 4-20 MM
- 3 ŠTRKOPIESKOVÉ LÓŽKO FR. MAX. 10 MM
- d VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÓRY
- o POZNÁMKA : U HRDLOVÝCH RÚR SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÓRY
- o POZNÁMKA : ŠÍRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ VZDIALENOSŤ MEDZI VNÚTORNÝMI LÍCAMI PAŽIACICH PRVKOV

OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU /VÝŠKA SVAHU KU JEHO PÓDORYSNEJ DŽŤKE/	HLBKA DNA V m	ŠÍRKA DNA b V m AK m d MÁ ROZMER V m		
			DO 0,40	0,4 - 1,0	NAD 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	LUBOVOLNÁ	d + 0,7 MIN. 1,0	d + 0,8	d + 0,9
	1:0,60 AŽ 1:0,25		d + 0,7	d + 0,6	d + 0,5
	MENEJ STRMÝ AKO 1: 0,60		d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1: 0,60	DO 2,5	d + 0,3 MIN. 0,6	d + 0,3	d + 0,3
		OD 2,5 DO 5,0	d + 0,4 MIN. 0,7	d + 0,4	d + 0,4
		VIAC AKO 5,0	d + 0,5 MIN. 0,8	d + 0,5	d + 0,5

# LAPAČ STREŠNÝCH NAPLAVENÍN

M: 1:10



PARE PEČIATKA

STAVBA	<b>DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY</b>	GENERÁLNY DODÁVATEĽ / GENERAL CONTRACTOR:	
MIESTO STAVBY	<b>ZŠ MEDZILABORECKÁ</b>	EKO Energy Projekt, s.r.o.	
INVESTOR / OBJEDNÁV.	parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95,	Karpatské námestie 10A	
DRUH STAVBY	k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov	831 02 Bratislava	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 Novonavrhovaný pavilón ZŠ	tel. +421 948 514 497	
	SO 02 Navrhovaná telocvičňa	mail: projekcia@ekoenergie.com	
	SO 03 Rozšírenie jedálne, sanácia kuchyne	SUBDODÁVATEĽ / GENERAL CONTRACTOR'S SUPPLIER:	
	SO 04 Navrhované spevnené plochy	Ing. Valéria Ponechalová	
	SO 05 Pripojka elektrickej energie	autorizovaný stavebný inžinier 4051*TA*5-1	
GENER. PROJEKTANT	Eko Energy Projekt s.r.o., Ing. Peter Sivoň, PhD.,	DÁTUM:	06 / 2020
PROJEKTANT ČASTI	Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová	ZÁKAZKOVÉ Č.:	062020
ZOD.PROJEKTANT	Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová	MIERKA :	1:25
KRESLIL	Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová, Ing. Jozef Zajac	FORMÁT :	2 x A4
NÁZOV VÝKRESU	<b>LAPAČ STREŠNÝCH NAPLAVENÍN</b>	VÝKRES Č.:	ZTI 04
	<b>ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA</b>		
ČASŤ PD - PROFESIA	<b>Zdravotechnické inštalácie</b>	STUPEŇ PD.	REVÍZIA 02
		DRS	2020/03/13