



C.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	VÝŠKA	STENY	STROPY	PODLAHY
201	Kuchynka, spoloč. m.	16,47	2,86	omietka, obklad	omietka	PVC
202	Kancelária	16,47	2,86	omietka	omietka	PVC
203	Kancelária	18,12	2,86	omietka	omietka	PVC
204	Kancelária	18,30	2,86	omietka	omietka	PVC
205	Kancelária	17,08	2,86	omietka	omietka	PVC
206	Kancelária	16,47	2,86	omietka	omietka	PVC
207	Kancelária	18,30	2,86	omietka	omietka	PVC
208	Kuchynka, spoloč. m.	16,47	2,86	omietka	omietka	PVC
209	WC predsieň	8,12	2,86	omietka	omietka	dlažba
210	WC	1,38	2,86	omietka	omietka	dlažba
211	WC	1,38	2,86	omietka	omietka	dlažba
212	WC	1,23	2,86	omietka	omietka	dlažba
213	WC	1,15	2,86	omietka	omietka	dlažba
214	WC predsieň	6,25	2,86	omietka	omietka	dlažba
215	WC chodba	2,33	2,86	omietka	omietka	dlažba
216	Seminárna miestnosť	34,16	2,86	omietka	omietka	PVC
217	Kancelária	15,94	2,86	omietka	omietka	koberec
218	Pracovňa	17,34	2,86	omietka	omietka	PVC
219	Botanická praktická	70,76	2,86	omietka, obklad	omietka	dlažba
220	Účebňa	47,20	2,86	omietka	omietka	dlažba
221	Kancelária	34,22	2,86	omietka	omietka	PVC
222	Kancelária	34,81	2,86	omietka	omietka	PVC
223	Laboratórium	12,3	2,86	omietka	omietka	PVC
224	Laboratórium	3,25	2,86	omietka	omietka	PVC
225	Kancelária	17,70	2,86	omietka	omietka	PVC
226	Poslucháreň	51,24	2,86	omietka	omietka	PVC
227	Laboratórium	17,70	2,86	omietka	omietka	PVC
228	Laboratórium	15,34	2,86	omietka	omietka	PVC
229	Laboratórium	17,11	2,86	omietka	omietka	PVC
230	Laboratórium	17,11	2,86	omietka	omietka	PVC
231	Poslucháreň	51,33	2,86	omietka	omietka	PVC
232	Kancelária	15,93	2,86	omietka	omietka	PVC
233	Kancelária	32,83	2,86	omietka	omietka	koberec
234a	Chodba	32,89	3,16	omietka	omietka	dlažba
234b	Chodba	38,35	3,16	omietka	omietka	dlažba
235	Chodba	51,85	3,16	omietka	omietka	dlažba
236	Kancelária	15,28	2,86	omietka	omietka	PVC

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÓDOM : PRÍMÝ DOTYK – ZÁKLAD. IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ (STN 33 2000-4-41, čl.1.1)
 – ZÁBRANY ALEBO KRYTÝ (STN 33 2000-4-41, čl.1.2)
 – DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNICAMI (STN 33 2000-4-41, čl. 415.1)
 NEPRÍMÝ DOTYK – SAMOČIN. OPOJENIE NAPÁJANIA (STN 33 2000-4-41, čl.1.1)
 – DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41, čl. 415.2)

LEGENDA ELEKTROINSTALÁCIE :

-  - EL. ROZVÁDZAC
-  - SVORKOVNICOVÁ SKRINKA, TYP SCHRACK ABS, IP66
-  - DVOJZÁŠUVKA JEDNOFÁZOVÁ S POOTOCENÝMI DUTINKAMI, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND 7 531 86
-  x - DVOJZÁŠUVKA JEDNOFÁZOVÁ S POOTOCENÝMI DUTINKAMI, S PŘEPÁTOVOU OCHRANOU, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND S7 531 86
-  - 2x ZÁŠUVKA, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND 7 531 80 + 2x RÁMIK IP44, TYP 7 540 21
-  x - 1x ZÁŠUVKA, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND 7 531 80 + 1x ZÁŠUVKA S PŘEPÁTOVOU OCHRANOU, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND S7 531 80 + 2x RÁMIK IP44, TYP 7 540 21
-  - TROJFÁZOVÁ ZASUVKA NÁSTĚNNÁ, 400V/16A, IP44, TYP LEGRAND 5 551 59
-  - TROJFÁZOVÁ ZASUVKA S VYPÍNAČOM, NÁSTĚNNÁ, 400V/16A, IP44, TYP LEGRAND 0 573 02
-  - PODLAHOVÁ KRABICA 18-MODULOVÁ, TYP LEGRAND 896 12 + 2x DVOJZÁŠUVKA JEDNOFÁZOVÁ S POOTOCENÝMI DUTINKAMI, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND 771 64
-  - STOP TLACIDLO, TYP LEGRAND 0 695 49 V KRABICI 0 696 89, IP55
-  - SKRINKA MIEŠTNEHO OCHRÁŇOVANÉHO POSPÁJANIA, TYP OBO BETTERMANN 1809 V INSTALAČNEJ KRABICI PLEXO 220x170x86mm


$$\pm 0,000 = + 226,000 \text{ m n.m. (Ú.T. = (-4,280 m)-(-0,080 m))}$$

ZMENA					DATUM			PREVEDEL				
VYPRACOVANÉ		PROJEKTANT		PROJ. SO. PS		KONTROLLOVANÉ		 RETAR Moldavská 8 Košice				
MENO INC. BAĐAČ		INC. BAĐAČ				INC. BAĐAČ						
REG. Č. 243K01988ZPAB.1		243K01988ZPAB.1				243K01988ZPAB.1						
PODPIS												
INVESTOR Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2.2, 041 80 Košice								OKRES Košice				
STAVBA Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie								ÚČEL Košice				
SO - PS Elektroinštalácia								DATUM		06.2018		
								STUPEŇ		P. 2		
								MIERKA		1:50		
								KOTOVANIE V		mm		
OBŠAH								AROC.ČÍSLO				
DISPOZÍCIA ZÁSUVKY-2.NP ČASŤ "A"-II.								RT-0218.E0-21				