

LEGENDA:


- 1 POPISNÝ ŠTÍTOK ZVODU
- SS,SK TYPIZOVANÉ SVORKY
- PÁSIK FeZn 30x4 mm, ULOŽENÝ ZVISLO
- VODIČ AlMgSi Ø 8 mm
- SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ

STRECHA: PLOCHA
TRIEDA OCHRANY: III

UPOZORNENIE:
V PRÍPADE REALIZÁCIE STAVBY PODĽA TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNÉ DODRŽAŤ VŠETKY JEJ ČASŤI.
PRÍPADNÉ CHYBY V TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE POTREBNÉ PROJEKTANTOVI BEZODKLADNE OZNAMIŤ.
VŠETKY NEJASNOSTI ALEBO ROZDIELY VO VÝKLADE OBSAHU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNÉ OBJASNIŤ PRED ZAČATÍM PRÁČ A ZAZNAMENAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ DO STAVEBNÉHO DENNIKA.
PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ SKOORDINOVAŤ JEDNOTLIVÉ PROFESIE/ZARIADENIA DO NEKOLÍZNEJ POLOHY.
PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZAMERAT PODZEMNÉ SIEŤE.
BLESKOZVOD MUSÍ VYHOVOVAŤ PLATNÝM STN. ZBERNÉ VEDENIA A ZVODY MAJU BYŤ BEZ OSTRÝCH KOLÍEN A OHYBOV.

POZNÁMKA:
Pri výbere typu použitý uvedený typ alebo obdobný v danom štandarde.
Pred realizáciou overiť dodávku všetkých zariadení s projektom. V prípade rozdielu upraviť podľa skutočnosti.
Je potrebné zdemontovať existujúci bleskozvod a prislúšne ho zlikvidovať.

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: BA- m.č. Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Miesto stavby: Bancíkovej 2, Bratislava
Kótované: mm



PROJEKTANT: Ing. Ján Baránek Autorizovaný stavebný inžinier mobili: 0907 718 323 e-mail: jan.baranek@zdis.sk		SEVER	
PROFESIA: ELEKTRO	AUTOR OBJEKTU: Ing.arch. Alena Lukáčová		
KRESLIL: Ing. Ján Baránek	FORMÁT: 6 A4	STUPEŇ: DPSP	KÓD:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ján Baránek	MERITKO: 1:100	DÁTUM: 07/2020	//2020
INVESTOR: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava			Č. PARÉ:
NÁZOV STAVBY: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej			Č. VÝKR.:
OBJEKT: Materská škola Baníkovej 2, Bratislava			01
NÁZOV VÝKRESU: Bleskozvod, 1.časť			