

LEGENDA:

- 1 — POPISNÝ ŠTÍTOK ZVODU
- SS,SK — TYPIZOVANÉ SVORKY
- PÁSIK FeZn 30x4 mm, ULOŽENÝ ZVISLO
- VODIČ AlMgSi ø 8 mm
- SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ

STRECHA: PLOCHA

TRIEDA OCHRANY: III

UPOZORNENIE

V PRIPADE REALIZACIE STAVBY PODLA TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE POTREBNE DODRZAT VSETKY JEJ CASTI
PRIPADNE CHYBY V TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE POTREBNE PROJEKTANTOVI BEZODKLADNE OZNAMIT
VSETKY NEJASNOSTI ALEBO ROZDIELY VO VYKLADE OBSAHU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE POTREBNE OBJASNIT PRED ZACATIM
PRAC A ZAZNAMENAT TUTO SKUTOCNOST DO STAVEBNEHO DENNIKA.
PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ SKOORDINOVAŤ JEDNOTLIVÉ PROFESIE/ZARIADENIA DO NEKOLÍZNEJ POLOHY.
PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PODZEMNÉ SIETE.
BLESKOZVOD MUSÍ VYHOVOVAŤ PLATNÝM STN. ZBERNÉ VEDENIA A
ZVODY MAJU BYŤ BEZ OSTRÝCH KOLIEN A OHYBOV.

POZNÁMKA:

Pri výbere typu použiť uvedený typ alebo obdobný v danom štandarde.
Pred realizáciou overiť dodávku všetkých zariadení s projektom. V prípade rozdielu upraviť podla skutočnosti.
Je potrebné zdemontovat jestvujúci bleskozvod a príslušne ho zlikvidovat.

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: BA– m.č. Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Miesto stavby: Bancíkovej 2, Bratislava
Kótované: mm



Ing. Ján BARÁNEK autorizovaný stavebný inžinier 0724 * 14 Inžinierska, technologická a energetická výstavba stavieb

PROJEKTANT: **Ing. Ján Baránek**
Autorizovaný stavebný inžinier
mobil : 0907 718 323
e-mail : jan.baranek@zsdis.sk

SEVER

PROFESIA:	ELEKTRO	AUTOR OBJEKTU:	Ing.arch. Alena Lukáčová	
KRESLIL:	Ing. Ján Baránek	FORMÁT: 6 A4	STUPEŇ: DPSP	KÓD:
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ján Baránek	MERÍTKO: 1:100	DÁTUM: 07/2020	//2020

INVESTOR:	Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, Bratislava	Č. PARÉ:
NÁZOV STAVBY:	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej	
OBJEKT:	Materská škola Baníkovej 2, Bratislava	Č. VÝKR.:
NÁZOV VÝKRESU:	Bleskozvod, 2.časť	02